

安全评价项目网上公开表

项目名称	中油碧辟石油有限公司河源分公司安全现状评价	报告提交时间	2024 年 1 月 31 日
现场勘查人员	李福春、赵飞云	现场勘查时间	2023 年 12 月 26 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	李福春	项目组成员	赵飞云、林文海、肖云玲、熊昆、劳业来
报告编制人	李福春、赵飞云	报告审核人	田成林
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
（1）项目情况 中油碧辟石油有限公司河源分公司（以下简称“该加油站”）位于河源市高塘管理区，成立于 2005 年 04 月 19 日，经河源市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：914416007750798426，法定代表人：彭杰，公司类型：分公司，经营范围：许可项目：成品油零售；成品油零售(不含危险化学品)。 该加油站于 2006 年 5 月 12 日取得河源市公安局出具的《建筑工程消防验收意见书》，证书号：河公消验[2006]第 56 号。 该加油站于 2022 年 10 月 24 日获得由河源市发展和改革局颁发的《成品油零售经营批准证书》（编号：油零售证书第 44P30103 号），批准经营范围和方式为：汽油、柴油、煤油零售业务，有效期：2022 年 10 月 24 日至 2025 年 8 月 6 日。 该加油站持有河源市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（粤河危化经字〔2022〕0033），有效期为 2021 年 4 月 27 日至 2024 年 4 月 26 日，经营方式：零售，许可范围：汽油、柴油（备注：三级加油站，其中汽油罐 30m³×2 个，柴油罐 20m³×2 个）。 该加油站占地面积为 3844m²，该加油站主要构筑物包括埋地罐区、罩棚（加油区）和站房。埋地罐区设在该加油站北侧，内含 4 个埋地卧式储罐，分别为 1 个 30m³ 的 92#汽油罐，1 个 30m³ 的 95#汽油罐，2 个 20m³ 的 0#柴油罐，柴油折半后算出总罐容为 80m³。油罐总容积 V≤90m³，且汽油罐单罐容积 V≤30m³，柴油罐单罐容积 V≤50m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9 条规定，该加油站属于三级加油站。 （2）项目评价结论 中油碧辟石油有限公司河源分公司的安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》等现行法律、法规、标准的要求，具备储存、零售经营汽油和柴油的安全生产条件，符合申请危险化学品经营许可证延期的安全条件。			

中油碧辟石油有限公司河源分公司现场勘察照片：

