

安全评价项目网上公开表

项目名称	广东通驿高速公路服务区有限公司曲江服务区东区加油站安全现状评价	报告提交时间	2023 年 07 月 12 日
现场勘查人员	李福春、赵飞云	现场勘查时间	2023 年 06 月 08 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	李福春	项目组成员	赵飞云、肖云玲、林文海、熊昆
报告编制人	李福春、赵飞云	报告审核人	劳业来
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
（1）项目情况 该加油站位于韶关市曲江区马坝镇石堡村曲江服务区东区，占地面积 4200 m²，成立于 2022 年 07 月 06 日，经韶关市曲江区市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：91440221MABRKUAKXT，负责人：戚俊，企业类型：其他有限责任公司分公司，现有工作人员 8 人，主要负责人、安全管理人员均经过培训，并经考试合格取得了上岗资格证书，有较为完善的成品油经营管理制度以及可行的安全事故应急救援预案。该加油站持有《危险化学品经营许可证》（粤韶危化经字〔2020〕000052），有效期 2020 年 08 月 18 日至 2023 年 08 月 17 日，许可经营范围：汽油、柴油（二级站，其中：50m³ 汽油罐 2 个，50m³ 柴油罐 2 个）***。该加油站《危险化学品经营许可证》于 2023 年 08 月 17 日到期，须办理危险化学品经营许可证延期换证。 该加油站原为中国石化销售股份有限公司广东韶关曲江服务区东区加油站，由广东通驿高速公路服务区有限公司租赁给中国石化销售股份有限公司广东韶关石油分公司经营管理，该加油站于 2020 年响应环保要求进行单层罐改建。该加油站单层罐改建过程中，同时结合市场需求做出相应调整，由 4 个 50m³ 单层钢制油罐（50m³ 汽油罐 2 个，50m³ 柴油罐 2 个）进行原址更换 3 个 50m³ 埋地卧式 SF 油罐（自西向东分别储存 92#汽油、0#柴油、95#汽油），折合总容量 125m³（柴油折半），剩余 1 个 50m³ 单层钢制油罐清罐后原地填沙停用，改建后该加油站等级保持二级不变。后因租赁期满，该加油站由广东通驿高速公路服务区有限公司于 2022 年 8 月回收，并改名为广东通驿高速公路服务区有限公司曲江服务区东区加油站，同时原属于中国石化销售股份有限公司的 7 台 4 枪加油机更换为现有的 2 台 4 枪加油机和 2 台 6 枪加油机。该加油站交接工作完成后，为广东通驿高速公路服务区有限公司曲江服务区东区加油站于同年 9 月恢复经营管理并运营至今。 该加油站主要构筑物有站房、罩棚、埋地油罐区等。该加油站主要储存设施包括 4 个埋地卧式储罐，分别为 50m³ 的 0#柴油罐 1 个，50m³ 的 92#汽油罐 1 个，50m³ 的 95#汽油罐 1 个，50m³ 的 0#柴油罐 1 个（已填砂停用，卸油口和通气管口均已断开），柴油容积折半计入油罐总容积，则该加油站储罐总容积 V=（50/2+50+50）m³=125m³。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中 3.0.9 条关于加油站等级划分的规定，“总罐容 90m³<V≤150m³，单罐容积 V≤50m³ 为二级加油站”的规定，该加油站符合二级加油站的规定。 （2）项目评价结论 广东通驿高速公路服务区有限公司曲江服务区东区加油站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律、法规、标准的要求，具备换领危险化学品经营许可证的条件。			

广东通驿高速公路服务区有限公司曲江服务区东区加油站现场勘察影像：

