

安全评价项目网上公开表

项目名称	中油碧辟石油有限公司东莞茶塘加油站安全现状评价	报告提交时间	2023 年 01 月 10 日
现场勘查人员	曾宪雄、劳业来	现场勘查时间	2022 年 09 月 30 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	曾宪雄	项目组成员	劳业来、赵飞云、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	曾宪雄、劳业来	报告审核人	唐泽江
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>该加油站位于东莞市茶山镇京山村莞龙公路旁，成立于 2009 年 9 月 4 日，经东莞市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：91441900694728863H，负责人：邓让，公司类型：分公司，主要从事汽油、柴油等零售经营业务，现有员工 7 人。于 2022 年 08 月 16 日办理营业执照变更，负责人由刘扬勇变更为邓让。持有成品油零售经营批准证书（油零售证书第 44S10199 号），有效期至 2023 年 03 月 5 日，该加油站于 2020 年 03 月 6 日取得由东莞市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（粤东危化经字〔2020〕000054 号），并分别于 2021 年 9 月 8 日、2022 年 10 月 9 日办理《危险化学品经营许可证》变更，主要负责人由张云瑞变更为何金丽、负责人由刘扬勇变更为邓让，并取得由东莞市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（粤东危化经字〔2020〕000054 号），有效期 2020 年 03 月 6 日至 2023 年 03 月 5 日，许可范围：汽油（1630）、柴油[闭杯闪点≤60℃]（1674）***（备注：三级加油站，其中汽油罐 20m³×2 个、30m³×1 个，柴油罐 30m³×1 个）***</p> <p>该加油站设置有 4 个储罐，其中埋地汽油罐 20m³×2 个、30m³×1 个，埋地柴油罐 30m³×1 个，设置有 3 台 6 枪加油机，共有 18 支加油枪，油罐总容积 85m³（柴油罐容积折半计入总容积），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中 3.0.9 的划分，该加油站属三级加油站。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>中油碧辟石油有限公司东莞茶塘加油站的安全现状符合《安全生产法》（2021 年修正）、《危险化学品管理条例》（国务院令第 591 号，第 645 号修正）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律、法规、规章及标准的相关要求，具备危险化学品经营的安全条件，符合延期换证的要求。</p>			

中油碧辟石油有限公司东莞茶塘加油站现场照片：

