

安全评价项目网上公开表

项目名称	广东众和高新科技股份有限公司丁苯透明抗冲树脂生产装置技术改造 项目（二期）试生产（使用）前安全检查	报告提交时间	2023 年 11 月 22 日
现场勘查人员	劳业来、赵飞云	现场勘查时间	2023 年 3 月 24 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	劳业来	项目组成员	赵飞云、林文海、肖云玲、熊昆
报告编制人	劳业来、赵飞云	报告审核人	罗欣然
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介 （1）项目情况 丁苯透明抗冲树脂生产装置技术改造项目是广东众和高新科技股份有限公司在呈驰分公司现有装置的基础上，对生产原料系统进行技术改造，丁苯透明抗冲树脂生产装置技术改造项目分两期进行，一期为“精制单元的精制工段”的改造，改造内容包括：拆除两个600立方米的苯乙烯储罐、两个200立方米的丁二烯储罐、一个100立方米的异戊二烯储罐，并对部分储罐和输送泵、换热器等设备按设计规范要求实施移位，同时配套建设罐区防火堤，一期已于2022年建成投产。本次改造为丁苯透明抗冲树脂生产装置技术改造项目的二期改造（以下简称“该项目”）：增建96立方米丁二烯储罐、丁二烯脱重塔等，进一步优化装置生产系统，完善安全设施，保障生产平稳运行。该项目涉及的主要建（构）筑物：装卸台、粗丁二烯装置储罐区、粗丁二烯泵区、丁二烯脱重塔、脱环戊二烯塔、4-乙烯基环己烯罐。目前该项目竣工，生产设备及其安全设施的安装和调试工作已完成，准备进行试生产（使用）。 该项目属于危险化学品改建项目，根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号，总局令79号修正）和《广东省应急管理厅危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》（粤应急规【2023】2号）有关要求，在试生产（使用）前，建设单位应委托具备相应资质的安全评价机构编制《建设项目试生产（使用）前安全检查报告》，并逐一落实《建设项目试生产（使用）前安全检查报告》所提出存在问题的解决措施，并将其纳入试生产（使用）方案的重要内容。 （2）项目评价结论 （1）该项目施工过程中对《安全设施设计专篇》中提出的安全对策措施和建议已全部采纳，符合安全设施同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”要求。 （2）该项目的安全设施已按设计要求设置，存在的不足之处，本报告已予以指出，并提出相应的安全对策措施建议，企业已完成整改，安全设施设计已得到落实。 （3）该建设项目预防事故设施、控制事故设施、减少与消除事故影响设施、安全管理（试车期间）等安全设施符合安全生产的要求，具备试生产安全条件。			

广东众和高新科技股份有限公司丁苯透明抗冲树脂生产装置技术改造项目（二期）
现场勘察影像：

