

## 安全评价项目网上公开表

项目名称	连平县油溪加油站有限公司安全现状评价	报告提交时间	2024年11月16日
现场勘察人员	李福春、田成林	现场勘察时间	2024年10月14日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	李福春	项目组成员	田成林、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	李福春、田成林	报告审核人	劳业来
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然

### 项目简介

#### 1、项目情况

连平县油溪加油站有限公司位于广东省河源市连平县油溪镇茶新村，成立于2021年11月01日，经河源市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：91441623MA57CY0P5M，法定代表人：巢华军，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），经营范围：许可项目：成品油零售（限危险化学品）；烟草制品零售；酒类经营；食品销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）。

该加油站持有河源市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（粤河危化经字〔2023〕0029），该加油站于2022年8月法定代表人由郑立志变更为巢华军，同时变更了《危险化学品经营许可证》，变更后《危险化学品经营许可证》的有效期为2022年1月25日至2025年1月24日，经营方式：零售，许可范围：汽油、柴油（备注：二级加油站，其中汽油罐 $30\text{m}^3 \times 3$ 个，柴油罐 $30\text{m}^3 \times 1$ 个）。

该加油站占地面积为 $2888.22\text{m}^2$ ，该加油站主要建构筑物包括埋地罐区、罩棚（加油区）和站房。埋地罐区设在该加油站加油区车行道下，内含4个埋地卧式储罐，分别为2个 $30\text{m}^3$ 的92#汽油罐，1个 $30\text{m}^3$ 的95#汽油罐，1个 $30\text{m}^3$ 的0#柴油罐，柴油折半后算出总罐容为 $105\text{m}^3$ 。油罐总容积 $V \leq 90\text{m}^3$ ，且汽油罐单罐容积 $30\text{m}^3 < V \leq 90\text{m}^3$ ，柴油罐单罐容积 $V \leq 50\text{m}^3$ 。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.9条规定，该加油站属于二级加油站。该加油站配备卸油油气回收系统。

#### 2、项目评价结论

连平县油溪加油站有限公司的安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》等现行法律、法规、标准的要求，具备储存、零售经营汽油和柴油的安全生产条件，符合申请危险化学品经营许可证延期的安全条件。

连平县油溪加油站有限公司现场勘察影像：

