

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石油天然气股份有限公司广东江门恩平茂恩加油站安全现状评价	报告提交时间	2024年9月3日
现场勘查人员	李福春、赵飞云	现场勘查时间	2024年6月14日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	李福春	项目组成员	赵飞云、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	李福春、赵飞云	报告审核人	劳业来
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然

项目简介

1、项目情况

中国石油天然气股份有限公司广东江门恩平茂恩加油站（以下简称“茂恩加油站”或“该加油站”）经营场所位于恩平市恩城北郊狮子石，成立于2003年12月10日，公司类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股），经恩平市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：91440785756499550Q，负责人：胡梅，主要从事汽油、柴油等零售经营业务。

该加油站有职工7人，设1名主要负责人及3名安全管理人员，日常经营中分3班倒制。该加油站主要建构筑物有站房（营业室）、罩棚（加油罩棚）和埋地油罐区（卸油作业区）等。主要储存设施包括4个埋地卧式储罐，分别为92#汽油罐30m³×1个、95#汽油罐30m³×1个、0#柴油罐30m³×2个，依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中3.0.9条依据关于加油站等级划分的规定，该加油站站总容积（柴油容积折半计）为V=（30+30+30）m³=90m³，且汽油罐单罐容积≤30m³，柴油罐单罐容积≤50m³，属于三级加油站。该加油站设置4台加油机，两台2枪和两台4枪，共12支加油枪，1台CNG加气机和一台LNG加气机（均已停用），该加油站设置了汽油油气回收系统。

该加油站于2014年10月20日出租土地给开平市中深石油天然气有限公司用于天然气加气站建设与经营，租赁合同于2019年10月19日结束，目前该加气站所有设备均已处于停用状态。

2、项目评价结论

中国石油天然气股份有限公司广东江门恩平茂恩加油站的安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号修正）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据2015年5月27日国家安全生产监督管理总局令第79号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律、法规、标准的要求，具备换领危险化学品经营许可证的条件。

恩平茂恩加油站现场勘察影像：



2024/8/26

