

安全评价项目网上公开表

项目名称	清远市德晟中航石油有限公司奥体加油站新建项目安全评价	报告提交时间	2025年8月11日
现场勘查人员	夏敏妮、李福春	现场勘查时间	2025年8月5日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	夏敏妮	项目组成员	田成林、李福春、劳业来、范长德、谢诗恒
报告编制人	夏敏妮	报告审核人	赵飞云
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>清远市德晟中航石油有限公司奥体加油站新建项目已于2024年6月4日取得清远市发展和改革局核发的《清远市发展和改革局关于确认编码城8#加油站规划点新建规划确认的批复》（清发改能环函〔2024〕8号）同意其规划建设。</p> <p>清远市德晟中航石油有限公司奥体加油站已于2024年07月09日取得由清远市清城区行政审批局备案的《广东省企业投资项目备案证》（项目代码：2407-441802-04-01-248181）。建设地点为清远市清城区东城街道莲塘村蟠龙三经济合作社辖区范围内；建设性质为新建；建设规模及内容：占地面积5336.28平方米，建筑面积2006.21平方米（其中：站房190.01平方米，辅房1501.2平方米，罩棚315平方米、罐区135平方米。按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），建设二级加油站。设置50立方米储油罐2个，30立方米储油罐2个。配备六枪三油品潜泵型加油机4台、液位监控系统1套、视频监控1套、站级管理系统1套等设备设施。室外停车场配置3个双枪交流充电桩共6个车位，总装机容量360kW，占地面积约80平方米。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>清远市德晟中航石油有限公司奥体加油站新建项目符合国家、地方相关安全法律法规和规范的要求。建设单位在项目的设计、施工中应落实本报告提出的安全对策措施，保证安全设施与建设项目同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。通过落实建设项目拟采取的安全对策措施和本报告补充的安全对策措施建议，清远市德晟中航石油有限公司奥体加油站新建项目的危险、有害因素的危险程度可降至可接受的水平。</p>			

清远市德晟中航石油有限公司奥体加油站新建项目现场勘察影像：

