

## 安全评价项目网上公开表

项目名称	韶关市华能石化有限公司安全现状评价	报告提交时间	2025年11月21日
现场勘查人员	王凤娟、罗欣然	现场勘查时间	2025年09月28日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	王凤娟	项目组成员	罗欣然、赵飞云、劳业来、林文海、范长德
报告编制人	王凤娟、罗欣然	报告审核人	谢诗恒
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介			
<p><b>(1) 项目情况</b></p> <p>韶关市华能石化有限公司位于韶关市浈江区莲花山公路边，成立于1996年02月13日；法定代表人：侯刚；统一社会信用代码为9144020061744762XL；该加油站持有2022年11月27日韶关市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（粤韶危化经字[2022]000080），有效期为2022年11月27日至2025年11月26日，经营方式：零售，许可范围：汽油、柴油。备注：二级站，其中：汽油罐50m<sup>3</sup>×2个，柴油罐50m<sup>3</sup>×1个。（此证仅在经营场所产权证明文件或租赁证明文件有效期内有效，应在危险化学品经营许可证有效期届满30个工作日之前提出续期申请。）</p> <p>该加油站占地面积为6854m<sup>2</sup>，该加油站主要建构物包括站房、罩棚、埋地油罐等。埋地油罐位于站房东北侧埋地油罐区，油罐均埋地卧式敷设。设有3个埋地油罐，其中50m<sup>3</sup>的92#汽油罐1个、50m<sup>3</sup>的隔舱汽油罐1个（其中含25m<sup>3</sup>的95#汽油罐隔舱1个，25m<sup>3</sup>的92#汽油罐隔舱1个），50m<sup>3</sup>的0#柴油罐1个，柴油折半后算出总罐容为125m<sup>3</sup>，属于二级加油站。</p>			
<p><b>(2) 项目评价结论</b></p> <p>韶关市华能石化有限公司的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据2015年5月27日国家安监总局令第79号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）等法律、法规、标准的要求，具备换领危险化学品经营许可证的条件。</p>			

韶关市华能石化有限公司现场勘察影像：

