

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东深圳新城加油站安全现状评价	报告提交时间	2025年6月6日
现场勘查人员	罗欣然、田成林	现场勘查时间	2025年4月10日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	罗欣然	项目组成员	田成林、肖云玲、林文海、熊昆
报告编制人	罗欣然、田成林	报告审核人	赵飞云
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东深圳新城加油站位于深圳市宝安区39区107国道旁，成立于1989年09月19日；负责人：张松松；统一社会信用代码为9144030019248546XU；</p> <p>该加油站持有2023年03月08日深圳市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（深应急危化经油字〔2023〕182号），有效期为2022年07月12日至2025年07月11日，经营方式：零售，许可范围：汽油、柴油。备注：汽油罐25m³×2个，柴油罐30m³×2个（此证仅在经营场所产权证明文件或租赁证明文件有效期内有效，应在危险化学品经营许可证有效期届满30个工作日之前提出续期申请。）</p> <p>该加油站占地面积为1832m²，该加油站主要构筑物包括站房、罩棚、埋地油罐等。埋地油罐位于罩棚的西北侧车道下，油罐均埋地卧式敷设。设有4个埋地油罐，其中25m³的92#汽油罐1个，25m³的95#汽油罐1个，30m³的0#柴油罐2个，柴油折半后算出总罐容为80m³，属于三级加油站。</p>			
<p>(2) 项目评价结论</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东深圳新城加油站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据2015年5月27日国家安监总局令第79号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）等法律、法规、标准的要求，具备换领危险化学品经营许可证的条件。</p>			

中国石化销售股份有限公司广东深圳新城加油站现场勘察影像：

