

安全评价项目网上公开表

项目名称	深圳市福永经济发展有限公司福永加油站安全现状评价	报告提交时间	2025年7月8日
现场勘查人员	罗欣然、田成林	现场勘查时间	2025年4月10日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	罗欣然	项目组成员	田成林、肖云玲、林文海、熊昆
报告编制人	罗欣然、田成林	报告审核人	赵飞云
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>深圳市福永经济发展有限公司福永加油站位于深圳市宝安区福永路口，成立于1988年07月21日；负责人：李盛；统一社会信用代码为91440300892490016U；该加油站持有2024年10月15日深圳市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（深应急危化经油字〔2024〕175号），有效期为2022年08月09日至2025年08月08日，经营方式：零售，许可范围：汽油、柴油。备注：汽油罐30m³×2个，柴油罐30m³×1个，加油机4台（此证仅在经营场所产权证明文件或租赁证明文件有效期内有效，应在危险化学品经营许可证有效期届满30个工作日之前提出续期申请。）</p> <p>该加油站占地面积为660m²，该加油站主要建构物包括站房、罩棚、埋地油罐等。埋地油罐位于罩棚东南侧埋地油罐区，油罐均埋地卧式敷设。设有3个埋地油罐，其中30m³的92#汽油罐1个，30m³的95#汽油罐1个，30m³的0#柴油罐1个，柴油折半后算出总罐容为75m³，属于三级加油站。</p>			
<p>(2) 项目评价结论</p> <p>深圳市福永经济发展有限公司福永加油站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）等法律、法规、标准的要求，具备换领危险化学品经营许可证的条件。</p>			

深圳市福永经济发展有限公司福永加油站现场勘察影像：

