

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东深圳南坪加油加气站安全现状评价	报告提交时间	2025年6月30日
现场勘查人员	罗欣然、田成林	现场勘查时间	2025年4月11日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	罗欣然	项目组成员	田成林、肖云玲、林文海、熊昆
报告编制人	罗欣然、田成林	报告审核人	赵飞云
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东深圳南坪加油加气站位于深圳市龙华区民治街道民乐社区南坪加油站整套，成立于2016年06月21日；负责人：刘海彤；统一社会信用代码为91440300MA5DEYNDXB；</p> <p>该加油站持有2023年03月08日深圳市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（深应急危化经油字〔2023〕143号），有效期为2022年07月31日至2025年07月30日，经营方式：零售，许可范围：汽油、柴油。备注：汽油罐40m³×3个，柴油罐40m³×1个，加油机8台（此证仅在经营场所产权证明文件或租赁证明文件有效期内有效，应在危险化学品经营许可证有效期届满30个工作日之前提出续期申请。）</p> <p>该加油站占地面积为3067.8m²，该加油站主要建构物包括站房、罩棚、埋地油罐等。埋地油罐位于罩棚东侧埋地油罐区下，油罐均埋地卧式敷设。设有4个埋地油罐和1套LNG储罐，其中40m³的92#汽油罐1个，40m³的95#汽油罐1个，40m³的98#汽油罐1个，40m³的0#柴油罐1个，其中LNG储罐容积为26m³，柴油折半后算出总罐容为140m³，属于二级加油与LNG加气合建站。</p>			
<p>(2) 项目评价结论</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东深圳南坪加油加气站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）等法律、法规、标准的要求，具备换领危险化学品经营许可证的条件。</p>			

中国石化销售股份有限公司广东深圳南坪加油加气站现场勘察影像：

