

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东深圳东兴发加油站安全现状评价	报告提交时间	2026 年 08 月 03 日
现场勘查人员	罗欣然、邓子扬	现场勘查时间	2026 年 06 月 18 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	罗欣然	项目组成员	赵飞云、劳业来、范长德、郭智通、李福春
报告编制人	罗欣然、邓子扬	报告审核人	王凤娟
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	谢诗恒
项目简介			
（1）项目情况 中国石化销售股份有限公司广东深圳东兴发加油站，位于深圳市龙岗区宝龙街道龙东社区深汕路龙岗段 292 号加油站南 101；使用面积为 1999.5m²；成立于 2004 年 02 月 16 日；经深圳市市场监督管理局注册登记；统一社会信用代码：914403007586123340；负责人：李惜珍；类型：分公司。主要从事汽油、柴油等零售经营业务，加油站为自有产权；主要负责人、安全管理人员均经过培训，并经考试合格取得了安全生产知识和管理能力考核合格证，具有较为完善的成品油经营管理制度以及可行的生产安全事故应急预案。该加油站持有《危险化学品经营许可证》（深应急危化经油字〔2023〕308 号），有效期限：2023 年 10 月 09 日至 2026 年 10 月 08 日；许可范围：汽油（1630）、柴油（1674）（备注：汽油罐 50m³×1 个、40m³×1 个，柴油罐 50m³×1 个，加油机 6 台）***。 该加油站主要建（构）筑物有站房、罩棚、埋地油罐区等，该加油站主要在用埋地卧式储罐 3 个，分别为 40m³ 的 95#汽油罐 1 个，50m³ 的 92#汽油罐 1 个，50m³ 的 0#柴油罐 1 个，柴油容积折半计入油罐总容积，该加油站总容积 V=（40+50+25）m³ =115m³。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）中 3.0.9 关于加油站等级划分的规定，“总容积：90m³<V≤150m³，单罐容积：≤50m³”故该加油站为二级加油站。 （2）项目评价结论 中国石化销售股份有限公司广东深圳东兴发加油站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）等法律、法规、标准的要求，具备换领危险化学品经营许可证的条件。			

中国石化销售股份有限公司广东深圳东兴发加油站现场照片

