安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东东莞横沥山厦加油站安全现状评价	**报告提交时间**	2026 年 9 月 18 日
现场勘查人员	李福春、谢诗恒	**现场勘查时间**	2026 年 8 月 5 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平面布置、设备设施等方面存在的问题。		
项目组长	李福春	**项目组成员**	郭智通、赵飞云、劳业来、邓子扬、何赞勇、谢诗恒
报告编制人	李福春、谢诗恒	**报告审核人**	邵毅权
技术负责人	罗伟雄	**过程控制负责人**	罗欣然

项目简介

1、项目情况

中国石化销售股份有限公司广东东莞横沥山厦加油站位于广东省东莞市横沥镇横沥康乐路 1 号，成立于 2007 年 11 月 20 日，经东莞市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：91441900669853718L，负责人：徐填锋，公司类型：分公司，主要从事汽油、柴油等零售经营业务。

该加油站持有《成品油零售经营批准证书》（油零售证书第 44S10241 号），有效期至 2026 年 11 月 12 日，该加油站于 2023 年 11 月 13 日取得由东莞市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（粤东危化经字〔2023〕000218 号），经营方式：带有储存设施经营，有效期 2023 年 11 月 13 日至 2026 年 11 月 12 日，许可范围：汽油（1630）、柴油（1674）***（备注：二级加油站，其中汽油罐 40m³×3 个，柴油罐 40m³×1 个）***（此证仅在经营（生产）场所产权证明文件或租赁证明文件有效期内有效，请在有效期满三个月前提出延期申请）。现即将到期，按照《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据国家安全生产监督管理总局令第 79 号修正）的规定，须办理危险化学品经营许可证延期换证。

该加油站占地面积为 4779 ㎡，该加油站主要建构筑物包括站房、罩棚、埋地油罐等。埋地油罐位于站房北面车行道下，罐区共设有 4 个 SF 双层埋地油罐，其中包括 40m³ 的 92#汽油罐 1 个（1 号罐），40m³ 的 95#汽油罐（2 号罐），40m³ 的 98#汽油罐（3 号罐），40m³ 的 0#柴油罐（4 号罐），柴油折半后算出总罐容为 140m³，属于二级加油站。

2、项目评价结论

中国石化销售股份有限公司广东东莞横沥山厦加油站的安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修正）、《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令[2025]第六十四号）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律、法规、规章及标准的相关要求，符合换领危险化学品经营许可证的条件。

中国石化销售股份有限公司广东东莞横沥山厦加油站现场勘察影像：






SINOPEC
2026/8/5


受限空间作业安全告知
未经许可严禁进入!
严禁盲目施救!
4号罐
进油管
防爆挠性管
2026/8/5


爱跑98 95 92
2026/8/5