安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东深圳秀新加油站安全现状评价	**报告提交时间**	2026 年 09 月 29 日
现场勘查人员	罗欣然、王凤娟	**现场勘查时间**	2026 年 09 月 18 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	罗欣然	**项目组成员**	王凤娟、何赞勇、邓子扬、劳业来、谢诗恒、赵飞云
报告编制人	王罗欣然、王凤娟	**报告审核人**	郭智通
技术负责人	罗伟雄	**过程控制负责人**	李福春

项目简介

（1）项目情况

中国石化销售股份有限公司广东深圳秀新加油站成立于 2003 年 08 月 11 日，2022 年 08 月 29 日换发取得深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440300754279407R），负责人：辛鹏飞，营业场所：深圳市坪山区龙田街道老坑社区坪山大道 5042 号秀新加油站 101，类型：分公司。

该加油站原持有深圳市应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》（深应急危化经油字〔2025〕14 号），有效期限 2024 年 09 月 24 日至 2027 年 09 月 23 日。许可范围：汽油（1630）、柴油（1674）（备注：汽油罐 25m³ ×2 个，柴油罐 25m³ ×2 个）***。

2026 年该加油站在原址基础上进行油罐油品调整改造工程，本次改造将 1 个 25m³ 柴油罐进行清空置换后改为用于存储汽油，储罐本体不改动、工艺管道利用原加油管道，继续沿用加油站原有储罐、工艺管道及加油机；油气回收系统利用原汽油回收管道，中国石化销售股份有限公司广东深圳石油分公司向深圳市坪山区住房和建设局消防审批部门咨询确认：加油站原有建筑已取得消防验收批复，本次改造不涉及建筑物改造，不涉及油罐施工，消防安全条件和油站等级均未发生改变，可以不申请消防设计审查（具体详情见附件《关于秀新加油站油罐油品调整消防手续的情况说明》）。该加油站于 1997 年 3 月 6 日经深圳市公安局龙岗区分局消防警察大队验收合格，并取得《建筑物消防验收批复书》（97A008)。

该加油站于 2025 年 09 月 22 日取得深圳市坪山区发展和改革局核发的《深圳市企业投资项目备案证》，备案编号：深坪山发改备案（2025）1152 号。于 2026 年 08 月 06 日更新，取得新的备案证，备案编号：深坪山发改备案（2026）690 号，投资项目备案证的建设规模及内容：本项目为油罐油品调整工程，本次改造将 1 个 25m³ 柴油罐改为用于存储汽油，改造后仍为三级加油站。

该加油站于 2026 年 08 月 27 日取得深圳市应急管理局出具的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（深危化项目安条审字〔2026〕8 号）和 2026 年 09 月 16 日取得深圳市应急管理局出具的《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（深危化项目安设审字〔2026〕7 号），具体见报告附件。

该加油站于 2026 年 09 月 28 日进行了安全设施竣工验收工作，并顺利通过验收。因改造后储罐储存介质发生调整，加油站危险化学品经

营许可证相应变化，该加油站需申请危险化学品经营许可证变更。

该加油站主要在用埋地卧式储罐 4 个，分别为 25m³ 的 95#汽油罐 1 个，25m³ 的 92#汽油罐 1 个，25m³ 的 98#汽油罐 1 个，25m³ 的 0#柴油罐 1 个，柴油容积折半计入油罐总容积，该加油站总容积 V=（25＋25＋25+12.5）m³ ＝87.5m³ 。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）中 3.0.9 关于加油站等级划分的规定，“总容积 V≤90m³；汽油罐 V≤30m³，柴油罐 V≤50m³”，故该加油站为三级加油站。

（2）项目评价结论

中国石化销售股份有限公司广东深圳秀新加油站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）等法律、法规、标准的要求，具备新领危险化学品经营许可证的条件。

中国石化销售股份有限公司广东深圳秀新加油站现场照片



