安全评价项目网上公开表

项目名称	韶关市镒源石油化工有限公司安全现状评价	**报告提交时间**	2026 年 10 月 12 日
现场勘查人员	王凤娟、郭智通	**现场勘查时间**	2026 年 8 月 25 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平面布置、设备设施等方面存在的问题。		
项目组长	王凤娟	**项目组成员**	郭智通、谢诗恒、何赞勇、劳业来、邓子扬、赵飞云
报告编制人	王凤娟、郭智通	**报告审核人**	邵毅权
技术负责人	罗伟雄	**过程控制负责人**	李福春

项目简介

1、项目情况

韶关市镒源石油化工有限公司位于乐昌市九峰镇坳子头，成立于 2022 年 04 月 11 日，经乐昌市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：91440281MA7L8QY69D，法定代表人：丘前航，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），主要从事汽油、柴油、煤油等零售经营业务。

该加油站持有《成品油零售经营批准证书》（油零售证书第 44F60243 号），有效期至 2028 年 07 月 31 日，该加油站于 2023 年 11 月 10 日取得由韶关市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（粤韶危化经字[2023]000104），有效期 2023 年 10 月 28 日至 2026 年 10 月 27 日，许可范围：许可范围：汽油、柴油（三级站，其中：20m^3 汽油罐 1 个；20m^3 柴油罐 1 个）***。现即将到期，按照《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据国家安全生产监督管理总局令第 79 号修正）的规定，须办理危险化学品经营许可证延期换证。

该加油站占地面积为 199 ㎡，该加油站主要建构筑物包括站房、罩棚、埋地油罐等。埋地油罐设在站区东南面埋地油罐区下，埋地油罐区设有 2 个埋地卧式储罐，分别为 20m^3 的 95#汽油罐 1 个，20m^3 的 0#柴油罐 1 个，柴油折半后算出总罐容为 30m^3，属于三级加油站。

2、项目评价结论

韶关市镒源石油化工有限公司的安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修正）、《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令[2025]第六十四号）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律、法规、标准的要求，具备换领危险化学品经营许可证的条件。

韶关市镒源石油化工有限公司现场勘察影像：






储油区
禁止烟火
消防沙箱
火警119
2026/8/25


油汽回收
汽油
2026/8/25


0# 柴油
92# 95#
稳恩佳力佳
稳恩佳力佳
SESAI JIALIJIA
SESAI JIALIJIA
2026/8/25