

## 安全评价项目网上公开表

<b>项目名称</b>	中国石化销售有限公司广东汕头潮阳后埔加油站安全现状评价报告	<b>报告提交时间</b>	2019年8月13日
<b>现场勘查人员</b>	许名振	<b>现场勘查时间</b>	2019.7.20
<b>现场勘察主要任务</b>	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
<b>项目组长</b>	许名振	<b>项目组成员</b>	肖惠南、林力
<b>报告编制人</b>	许名振、肖惠南、林力	<b>报告审核人</b>	彭登奎
<b>技术负责人</b>	王利明	<b>过程控制负责人</b>	黄红波
<b>项目简介</b>			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石化销售有限公司广东汕头潮阳后埔加油站营业场所在汕头市潮阳区西胪后埔新潮揭公路东侧，系经汕头市工商行政管理局注册登记的企业，成立于2001年12月28日，负责人许仰峰，主要从事车辆的加油业务，油站设置1个30m<sup>3</sup>埋地柴油罐储存0#柴油，3个30m<sup>3</sup>埋地汽油罐分别储存92#汽油、95#汽油，98#汽油。4个储罐总容量120m<sup>3</sup>（柴油罐容积折半计入油罐总容积105m<sup>3</sup>），属于二级加油站。</p> <p>中国石化销售有限公司广东汕头潮阳后埔加油站于2017年11月7日换取了《危险化学品经营许可证》，证书编号：汕应经(A)字【2017】00023号。</p> <p>该加油站为开展自助加油规范化试点工作，完善条件，稳步推进，严格按照相关要求完善设施设备，健全安全管理制度，制订规范标准和详细可行的实施方案，在建设规模不变、布局不变、地址不变的前提下，把加油区西侧的2台加油机改为自助加油机。自助加油机改造完成后，中国石化销售有限公司广东汕头潮阳后埔加油站委托我公司对加油站的安全现状及安全条件进行安全评价。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>综上所述，中国石化销售有限公司广东汕头潮阳后埔加油站在把加油区西侧的2台加油机改为自助加油机后，安全现状及经营安全条件，符合《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2013年修改）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号）和《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）等法律、法规、标准规范的相关规定，符合安全要求。</p>			

后埔加油站现场察影像：



