

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石油天然气股份有限公司广东广州赤沙加油加气站（加油部分）安全现状评价报告	报告提交时间	2019年2月25日
现场勘查人员	张千林	现场勘查时间	2019.1.13
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
参与评价的注册安全工程师	张千林	参与评价的技术专家	/
项目组长	张千林	项目组成员	赵庆大、林迎
报告编制人	张千林、赵庆大、林迎	报告审核人	徐樟松
技术负责人	陈燎原	过程控制负责人	彭登奎
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石油天然气股份有限公司广东广州赤沙加气加油站（以下简称“赤沙加油加气站”），成立于2008年8月15日，经营地址位于广州市海珠区新滘东路520号，赤沙加油加气站已于2016年03月14日取得广州市安全生产监督管理局核发的《危险化学品经营许可证》，登记编号：粤穗WH安经证字[2016]1026（2），有效期至2019年03月13日。许可经营范围：汽油、柴油[闪杯闪点$\geq 60^{\circ}\text{C}$]（备注：二级加油加气合建站，其中汽油罐$15\text{m}^3 \times 3$个，柴油罐$15\text{m}^3 \times 2$个，6台加油机）；LNG储罐$60\text{m}^3 \times 1$个，总容积为120m^3（柴油折半算入罐容总容积），属于二级加油加气合建站（二级加油加气合建站罐容：LNG储罐与油罐总容积$V: 90\text{m}^3 < V \leq 150\text{m}^3$，LNG单罐容积$V \leq 60\text{m}^3$，油品单罐容积$V \leq 50\text{m}^3$）。</p> <p>赤沙加油加气站目前站内加油机6台，加油枪36支，汽油罐$15\text{m}^3 \times 3$个，柴油罐$15\text{m}^3 \times 2$个，LNG储罐$60\text{m}^3 \times 1$个，LNG加气机2台、LNG卸车加液撬1套及相关的设施，站内汽油、柴油储罐、LNG储罐及其他设备情况则未发生改变。目前，加油、加气均正常营业。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>中国石油天然气股份有限公司广东广州赤沙加油加气站的安全现状符合经营汽油、柴油【闭杯闪点$\geq 60^{\circ}\text{C}$】安全要求，符合换领危险化学品经营许可证的要求。</p>			

现场勘察影像：





