

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东惠州惠阳西湖加油站	报告提交时间	2020年3月18日
现场勘查人员	罗欣然	现场勘查时间	2020.1.7
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	罗欣然	项目组成员	李福春、熊昆、田成林
报告编制人	罗欣然、李福春、熊昆、田成林	报告审核人	罗伟雄
技术负责人	彭子娟	过程控制负责人	陈月云
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东惠州惠阳西湖加油站（以下简称“西湖加油站”或“该加油站”），该加油站于2010年4月28日成立，取得由惠阳区市场监督管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：9144130355555202H），负责人：黄林海，营业场所：惠阳区淡水白云坑（西湖工业区），主要从事零售汽油、柴油、润滑油等。西湖加油站于2017年11月8日取得广东省经济和信息化委员会核准的《成品油零售经营批准证书》（油零售证书第44L40194号），于2019年10月14日取得由惠阳区应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》（粤惠阳安经【2019】049号），经营方式：带有储存设施经营（无自助加油业务），许可范围：汽油（备注：二级加油站，其中汽油罐30m³×2个，柴油罐30m³×2个），有效期至2022年2月4日。该加油站已更换双层罐，本报告依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014版），西湖加油站油罐总容积（柴油折半）90m³，为三级加油站。</p> <p>西湖加油站因发展需要，罩棚内设有4个加油机位，原实际使用2台加油机，现恢复使用2台加油机，共4台加油机。目前加油机已调试检测完成，进行试运营阶段。特委托广东劳安职业安全事务有限公司对该油站恢复使用两台加油机和加油站现状进行安全评价。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>该加油站恢复使用2台加油机，与周边建、构筑物 and 加油站的设备设施的安全距离均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156—2012,2014版）的要求，其正常运营不会增加加油站的风险。中国石化销售股份有限公司广东惠州惠阳西湖加油站经营储存现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156—2012,2014版）等法律、法规的安全要求。</p>			

现场察影像:





