

安全评价项目网上公开表

项目名称	肇庆市高要区禄步镇平水加油站改建项目安全设施竣工验收评价	报告提交时间	2020年3月30日
现场勘查人员	韦国柱	现场勘查时间	2020年3月10日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	韦国柱	项目组成员	田成林、李福春、林文海
报告编制人	韦国柱、田成林、李福春、林文海	报告审核人	罗伟雄
技术负责人	肖云玲	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>肇庆市高要区禄步镇平水加油站（以下简称“该加油站”或“该项目”）于2004年11月26日取得营业执照，地址位于肇庆市高要区禄步镇平水村委会兆塘，主要从事零售：汽油、柴油[闭杯闪点$\leq 60^{\circ}\text{C}$]、机油。</p> <p>该加油站于2019年12月开工建设，2020年1月竣工，该加油站主要对油罐区进行了改建，原罩棚、站房等不做变动。2个17m³埋地卧式钢结构汽油罐改为双层罐、1个30m³和1个22m³埋地卧式钢结构柴油罐改为双层罐，罐区折合汽油容积60m³，属于三级加油站。为贯彻《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，第645号令修订[2013年]）、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号）的精神及有关要求，肇庆市高要区禄步镇平水加油站委托广东劳安职业安全事务有限公司（以下简称劳安公司）对该项目进行安全设施竣工验收评价。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>肇庆市高要区禄步镇平水加油站改建项目已具备验收条件，其安全风险可以接受，符合安全生产条件要求。</p>			

现场勘察影像

