

## 安全评价项目网上公开表

<b>项目名称</b>	中国石化销售股份有限公司广东汕头澄海南砂加油站的加油机改为自助加油机专项评价	<b>报告提交时间</b>	2020年6月1日
<b>现场勘查人员</b>	许名振	<b>现场勘查时间</b>	2020年5月21日
<b>现场勘察主要任务</b>	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
<b>项目组长</b>	许名振	<b>项目组成员</b>	林力、肖惠南、吴至渊
<b>报告编制人</b>	许名振、林力、肖惠南、吴至渊	<b>报告审核人</b>	罗伟雄
<b>技术负责人</b>	肖云玲	<b>过程控制负责人</b>	陈月云
<b>项目简介</b>			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石化销售有限公司广东汕头澄海南砂加油站成立于2001年04月02日，系经汕头市工商行政管理局注册登记的企业，注册营业场所汕头市澄海区溪南镇南砂东社，负责人许仰峰。油站设置1个20m<sup>3</sup>埋地柴油罐储存0#柴油，1个20 m<sup>3</sup>埋地汽油罐储存98#汽油，2个30m<sup>3</sup>埋地汽油罐分别储存92#汽油、95#汽油。4个储罐总容量100 m<sup>3</sup>（柴油罐容积折半计入油罐总容积90 m<sup>3</sup>），为三级加油站。主要从事车辆的加油业务。在建设规模不变、布局不变、地址不变的前提下，把加油区南侧的2台加油机改为自助加油机。自助加油机改造完成后，中国石化销售股份有限公司广东汕头澄海南砂加油站委托我公司对加油站的安全现状及安全条件进行安全评价。我公司接到委托后，成立了安全评价项目组，根据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号,2013年修改）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安监总局令第55号）、《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012,2014年版）等相关法律、法规、标准规范，通过资料收集和危险、危害因素辨识、分析、评价等工作，在综合分析评价的基础上编制完成本安全评价报告，为有关管理部门监管提供依据。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>综上所述，中国石化销售股份有限公司广东汕头澄海南砂加油站在把加油区北侧的2台加油机改为自助加油机后，安全现状及经营安全条件，符合《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号,2013年修改）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号）和《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012,2014年版）等法律、法规、标准规范的相关规定，符合安全要求。</p>			



现场勘察影像：





